

平成27年度 九頭竜川浄化センター水質試験成績表

① 流入状況

項 目		27年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	28年1月	2月	3月	合計	最高	最低	平均	備考
流 入 水 量	月 合 計 (m³)	1,390,805	1,364,344	1,297,530	1,413,836	1,345,149	1,377,452	1,331,236	1,364,140	1,564,328	1,621,100	1,455,086	1,354,601	16,879,607	1,621,100	1,297,530	1,406,634	
	日 平 均 (m³)	46,360	44,011	43,251	45,608	43,392	45,915	42,943	45,471	50,462	52,294	50,175	43,697	—	52,294	42,943	46,119	

② 水質状況

項 目			27年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	28年1月	2月	3月	測定回数	最高	最低	平均	放流基準値
水 質 項 目	pH	流入水	7.6	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.7	12	7.7	7.3	7.5	
		放流水	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	245	7.2	6.9	7.0	5.8～8.6
	BOD (mg/ℓ)	流入水	111	190	189	176	146	167	204	153	130	133	149	117	12	204	111	155	
		放流水	7.9	8.0	8.7	6.8	9.2	6.6	6.6	5.5	5.5	7.8	6.7	5.3	147	9.2	5.3	7.1	15mg／ℓ以下
	COD (mg/ℓ)	流入水	75	88	102	80	83	108	102	94	83	78	82	83	12	108	75	88	
		放流水	11	12	14	11	13	12	12	10	10	12	11	11	245	14	10	12	※15mg／ℓ 以下
	SS (mg/ℓ)	流入水	78	120	130	110	92	160	140	98	92	100	84	88	12	160	78	108	
		放流水	2.5	1.8	2.0	1.4	4.9	2.4	1.5	1.3	0.8	3.3	3.2	1.7	147	4.9	0.8	2.2	40mg／ℓ以下
	大腸菌群 (個/mg)	流入水	24,000	81,000	125,000	22,000	120,000	120,000	58,000	19,000	38,000	110,000	20,000	15,000	12	125,000	15,000	62,000	
		放流水	1	13	98	163	185	170	2	0	5	2	0	0	49	185	0	53	3,000個／mℓ 以下

※ 管理参考値（CODは海域及び湖沼に排出される排出水に限っての適用のため、九頭竜川浄化センターは規制対象ではない。）
放流基準値は、下水道法および水質汚濁防止法に定められている。