

平成28年度 九頭竜川浄化センター水質試験成績表

① 流入状況

項 目		28年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	29年1月	2月	3月	合計	最高	最低	平均	備考
流 入 水 量	月 合 計 (m³)	1,326,315	1,324,581	1,318,033	1,380,055	1,364,665	1,447,857	1,415,895	1,370,686	1,538,136	1,497,254	1,357,072	1,424,978	16,765,527	1,538,136	1,318,033	1,397,127	
	日 平 均 (m³)	44,211	42,728	43,934	44,518	44,021	48,262	45,674	45,690	49,617	48,299	48,467	45,967	—	49,617	42,728	45,933	

② 水質状況

項 目			28年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	29年1月	2月	3月	測定回数	最高	最低	平均	放流基準値
水 質 項 目	pH	流入水	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.2	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.2	7.5	
		放流水	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.8	7.0	243	7.1	6.8	7.0	5.8～8.6
	BOD (mg/ℓ)	流入水	159	172	171	171	164	379	268	112	127	118	117	148	12	379	112	176	
		放流水	6.2	5.7	7.4	9.7	7.9	7.0	5.5	7.3	4.3	5.8	6.2	5.8	141	9.7	4.3	6.6	15mg／ℓ以下
	COD (mg/ℓ)	流入水	101	86.2	91.7	82.2	101	175	90.0	82.4	97.1	94.5	77.6	92.3	12	175	77.6	97.6	
		放流水	11.2	10.3	10.8	11.2	11.9	11.1	12.0	13.2	11.6	11.2	11.4	10.6	243	13.2	10.3	11.4	※15mg／ℓ 以下
	SS (mg/ℓ)	流入水	140	120	120	78	140	320	100	110	80	84	78	100	12	320	78	123	
		放流水	1.6	2.1	1.7	1.9	1.3	1.5	2.7	3.1	2.0	3.0	3.2	1.8	141	3.2	1.3	2.2	40mg／ℓ以下
	大腸菌群 (個/mg)	流入水	42,000	42,000	98,000	23,000	88,000	150,000	140,000	31,000	34,000	19,000	8,200	15,000	12	150,000	8,200	58,000	
		放流水	2	12	17	54	37	77	20	20	3	160	6	0	47	160	0	34	3,000個／mℓ 以下

※ 管理参考値（CODは海域及び湖沼に排出される排出水に限っての適用のため、九頭竜川浄化センターは規制対象ではない。）
放流基準値は、下水道法および水質汚濁防止法に定められている。