納入仕様書

1. 品 名

ポリ硫酸第二鉄

2. 使用目的

九頭竜川浄化センターの汚泥処理工程における汚泥濃縮時の硫化水素発生抑制のため

3. 履行期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4. 品質規格

- (1) 比重 (20℃) 1.45以上
- (2) 鉄 (T-Fe) 11%以上
- (3) 鉄 (Fe²) 0.2%以下
- (4) 塩素イオン 0.02%以下
- (5) 硫酸イオン 350g/Q以上
- (6) ナトリウム 2,000mg/l以上

5. 納入予定数量

契約期間中の納入予定数量は次のとおりである。

- (1) 年間予定数量 107, 300kg
- (2) 1回あたりの納入量 10,000kg

※発注を保証するものではない。

6. 納入場所

九頭竜川浄化センター重力濃縮設備 薬品貯留タンク 有効容量: 9 m³

7. 納入方法等

- ① 受注者は契約後速やかに製品安全データシート (SDS) を発注者に提出すること。
- ② 納入はタンクローリーによるものとし、貯留タンクの配管を使用して行うこと。 なお、受注者は必要に応じて納入場所を事前に確認し、安全に納入を行うこと。
- ③ 納入は発注者指定の日時とし、発注日から概ね7日以内とすること。
- ④ 納入の都度、納入品が「3. 品質規格」に適合することを証明する試験成績表を提出すること。
- ⑤ 納入の都度、計量証明書を提出すること。なお、納入重量は計量法による証明を受けた計器で測定し、総重量から風袋を引いたものとする。
- ⑥ 納入は発注者立会の下で行い、納品書による納品検査を受けること。